

Spett. le  
REGIONE LOMBARDIA  
STRUTTURA e TERRITORIO  
SEDE di SONDRIO  
Att.ne Ing. Mandelli

Sondrio li 11-11-2002

Regione Lombardia - Giunta  
Affari generali e Personale  
Sede territoriale di Sondrio  
11/11/2002 15.37  
Arrivo 11/11/2002 15.33

OGGETTO: Deflussi Minimi vitali dell' Impianto Foraschetto

0154.2002.0011386

Con la presente, #/la sottoscritta PELLEGATTA ORNELLA  
residente in VIA DON GATTI 33, CASP04910  
aderente al Gruppo Valmalenco ( gruppo di persone che intende monitorare la costruzione  
e l'esercizio delle centrali idroelettriche in Valmalenco, nonché il rispetto delle concessioni  
in essere).

Intende sottoporre alla Vostra attenzione lo stato di esercizio delle prese dell'impianto di  
Foraschetto tramite le foto scattate il 30 ottobre 2002 e pubblicate sul nostro sito.

Tale stato non sembra soddisfare la condizione di concessione che impone 45 litri/sec +  
10 litri/sec di rilascio minimo.

Evidenziamo anche uno stato di manutenzione del territorio circostante e delle opere  
idrauliche molto compromesso, con la presenza di un mezzo operativo apparentemente  
abbandonato.

Stante l'arrivo della stagione invernale Vi chiediamo anche di prendere in considerazione  
l'eventuale chiusura operativa dell'impianto per evidente indisponibilità di acqua.  
La portata riscontrata è insufficiente per soddisfare minimi rilasci e produzione  
idroelettrica.

Nel caso in cui riteniate fondate le nostre indicazioni Vi invitiamo ad intervenire  
immediatamente per far terminare tale stato e applicare le norme di legge previste in  
questi casi.

Vi invitiamo comunque a segnalarci i Vostri commenti o azioni intraprese.

In attesa di un Vostro riscontro porgiamo

Distinti Saluti



NB: Non ci è stato possibile allegare una stampa delle foto per mancanza di apparati di  
stampa idonei allo scopo.