

0154/2003/0020/207
13 GEN 2004

Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Affari Generali e Personale

ALLA SIGNORA
PELLEGATTA ORNELLA
Via Don Gatti, 33
CASPOGGIO (SO)

Oggetto: richiesta precisazioni in merito al deflusso minimo vitale dell'impianto Foraschetto in comune di Chiesa in V.co.


A seguito della Vs. nota datata 11.11.2002 nel merito di quanto indicato in oggetto, si deve precisare che il minimo deflusso vitale previsto per tale impianto è pari a 10 l/s ad entrambe le opere di presa (torrente Forasco e Foraschetto) e pertanto quanto indicato nel disciplinare di concessione n. 9274 nella quantità di l/s 45 è da ritenersi un mero errore materiale di scrittura.

La presenza di un mezzo meccanico (ragno) nei pressi dell'opera di presa sul torrente Foraschetto è giustificata dal fatto che è necessario sgomberare la griglia di presa dal materiale che vi si accumula a seguito di eventi meteorici particolarmente intensi.

Per quanto riguarda l'eventuale limitazione temporale dell'impianto si precisa che il disciplinare di concessione prevede una chiusura dell'opera di presa sul torrente Forasco nel periodo estivo (1° giugno - 30 settembre) caratterizzato da una maggiore fruizione turistica della zona.

Scusandoci per il ritardo nella risposta si porgono i migliori saluti.

IL DIRIGENTE
F. Mandelli

Referente:  Geom. Silvio D'Aschieri - Tel. 0342-530227 - silvio_daschieri@regione.lombardia.it
dott.ssa Anna Ninatti - Tel. 0342-530257 - anna_ninatti@regione.lombardia.it