

Tabella 2

Impianti Sondel

N,	Centrali	1	2	3	4	5	6		7	8
		Portata a conc, - DMV l/s --	Producibilità KWh	Produzione media 1991-99 KWh	Produzione eccedente KWh	Maggiore consumo d'acqua me	Portata eccedente l/s	%	Potenza nominale eccedente Kw	Potenza nominale in concessione KW
1	Ganda	2147	83.890.000	100.980.689	17.090.689	13.793.938	437	20,4	2.334	11.989
2	Belviso	2677	103.586.000	125.738.777	22.152.777	180.54.423	573	21,5	3,031	14.804
3	Venina	3146	162.313.000	261.811.867	99.498.867	60.818.379	1.929	61,4	13.607	23.231
4	Armisa	775	21.230.000	24.338.000	3.108.000	4.245.902	135	medi	426	3.031
		144								
5	Vedello	717	52.418.000	72.609.112	20,191.112	21.594,773	685	medi	2.761	7.498
		1061								
6	Campo	2187	109.799.000	118.577.445	8.778.445	5.514.099	175	8,1	1.201	15.702
	TOTALE		533.236.000	704.055.890	70.819.890	124.021.514			23.360	
7	Zappello	Central e con pompa ggio								2.889
8	Publino	Central e con pompa ggio								644
									TOTALE	79.788